

Staf

Gemeenteraad Beemster
Rijn Middelburgstraat 1
1462 NV MIDDENBEEMSTER

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

1262942

2 februari 2016

onderwerp

Asbest in CV-ruimte Insulindeweg 2

Geachte leden van de raad,

Bij een onderzoek naar toekomstig gebruik van de gemeentewerf aan de Insulindeweg 2 te Middenbeemster is een asbestinventarisatie uitgevoerd. In de cv-ruimte is een asbesthoudend plafond aangetroffen dat beschadigd is tijdens de vervanging van de rookgasafvoer van de cv-ketel. Hierbij zijn asbestvezels vrijgekomen. De ruimte is afgesloten en afgeplakt om verspreiding tegen te gaan. Buiten de cv-ruimte zijn geen vezels aangetroffen.

Op dit moment wordt onderzocht wanneer en door wie de werkzaamheden aan de rookgasafvoer zijn uitgevoerd. Met die informatie weten we ook welke medewerkers in die periode op deze locatie hebben gewerkt. Voor hen wordt dinsdagmiddag 9 februari 2016 een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij onder meer ingenieursbureau Broomans aanwezig is voor uitleg en beantwoording van vragen. De huidige medewerkers zijn al op de hoogte en krijgen deze week een uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst. Verder wordt momenteel in kaart gebracht welke externe partijen we mogelijk nader moeten informeren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan medewerkers van een schoonmaakbedrijf.


We hebben inmiddels een asbestsaneerder ingeschakeld. Deze start op 10 of 11 februari 2016 met het verwijderen van de asbest en het herstel van het plafond. Dit zal enkele dagen duren.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over eventuele verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Beemster.



A.J.M. van Beek
burgemeester



E. Kroese-Vrolijk
secretaris

bijlage(n): Uitnodigingsbrief bijeenkomst medewerkers

behandeld door:
C. van Wijnen

telefoonnummer
0299-682112