FORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE

DATUM VERGADERING: 8 mei 2012 **PARTIJ**: BPP **DATUM BINNENKOMST VRAGEN**: 2 mei 2012

NUMMER	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
B2012-HZ_WABO-0009 OB-12-00330/R-2012-0071	9	Hoe verhoudt de aanpassing van de zij- en achtergevel van de stolp zich tot het vergunningvrij bouwen in deze aanvraag?	Strikt gezien zijn de kozijnsveranderingen in de achtergevel en de niet naar openbaar gebied gekeerde zijgevel voor het 'bouwen' omgevingsvergunningsvrij (art. 2 lid 7, bijlage 2, Bor). Het feit dat de stolp als 'karakteristiek' is aangemerkt, maakt dit niet anders. De gewenste dakkapel en het dakterras aan de achterzijde zijn voor het 'bouwen' echter vergunningsplichtig, evenals de gewenste twee ramen in de voorgevel.